

Wasserversorgung Simplon Dorf  
Gemeindeverwaltung  
Alter Gasthof 2  
3907 Simplon Dorf



Firma Nr : 33187/16665

Sitten, den 22. Mai 2026

## ANALYSEBERICHT

**Auftragsnummer: 26-VS-18980**

**V 1**



**Probennummer: 26-62912**

### ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Simplon Dorf, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf  
Verantwortliche Person : Herr Roman ARNOLD, Wasserversorgung Simplon Dorf, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf

### GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Simplon Dorf  
Probenahme am : 18.05.2026 um 08h45  
Eingang : 19.05.2026  
Ausgeführt von : Herr Edwin HENZEN, Brunnenmeister / Gemeindearbeiter

### BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet  
Warenbezeichnung : Brunnen Kulur  
Netz : 1010 - Simplon Bergalpe: Geteilschaft

### ANALYSEERGEBNISSE

#### VS-Microbiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
LABM-MET-001	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
LABM-MET-002	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

### PROBENBEURTEILUNG

**Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.**

### GEBÜHREN

Gebühr : 80.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



**BEMERKUNG**

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Simplon Dorf, Herr Edwin HENZEN, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf

