Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Geteilschaft Simplon Bergalpe
3907 Simplon Pass

KOPIE

Firma Nr : 33187/16665

Sitten, den 6. Oktober 2025

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 25-VS-34553 V 1

Probennummer: 25-99795

ADRESSE(N)

Probenahmeort :	Wasserversorgung Simplon Dorf, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf
Verantwortliche Person :	Herr Roman ARNOLD, Wasserversorgung Simplon Dorf, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel :	Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Simplon Dorf
Probenahme am :	30.09.2025 um 14h30
Eingang :	30.09.2025
Ausgeführt von :	Herr Hans-Peter HEYNEN, Kantonaler Lebensmittelinspektor

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung :	Trinkwasser im Verteilnetz
Netz :	1010 - Simplon Bergalpe: Geteilschaft
Probenahmeort :	1 - Brunnen Sicka X : 2’644’068 Y : 1’120’920

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Microbiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erhobene Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat
Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Original an : Wasserversorgung Simplon Dorf, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf
Kopie an : Wasserversorgung Simplon Dorf, Herr Edwin HENZEN, Alter Gasthof 2, 3907 Simplon Dorf